

WR.0003.17063.14.2021.D



**Pan  
Jarosław Litwin  
Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Lęborku**

W związku z Pana interpelacją z dnia 13.10.2021 r. dotyczącą przystosowania i wykorzystania hali sportowej pod cele kulturalne, w załączeniu przekazuję odpowiedź pana Jacka Wityka – dyrektora Centrum Sportu i Rekreacji w Lęborku.

Z poważaniem  
**BURMISTRZ MIASTA**  
*Witold Namysłak*

[Handwritten initials]

[Handwritten initials]



# Centrum Sportu i Rekreacji

84-300 Lębork, ul. Olimpijczyków 31

---

CSiR.051.1.2021.JW

Lębork, 27.10.2021 r.

**Pan**

**Witold Namyślak  
Burmistrz Lęborka**

*dot. interpelacji z dnia 13.10.2021 r. zgłoszonej przez Przewodniczącą Rady Miejskiej w Lęborku Pana Jarosława Litwina*

Odpowiadając na interpelację z dnia 13.10.2021 r. Przewodniczącą Rady Miejskiej w Lęborku Pana Jarosława Litwina uprzejmie informuję, że już na etapie projektowania Miejskiej Hali Sportowej w Lęborku dla tego obiektu była przewidziana funkcja tylko i wyłącznie sportowa. W związku z tym, dostosowanie tego obiektu do potrzeb organizowania koncertów i innych przedsięwzięć rozrywkowych wymagałoby poniesienia znacznych nakładów finansowych, przy czym w dalszym ciągu trudno byłoby uzyskać w pełni zadowalające efekty akustyczne. Przy projektowaniu akustyki w obiektach budowlanych powszechnie stosuje się symulacje z wykorzystaniem modelu matematycznego wnętrza. Koszt wykonania takiego modelu matematycznego zależy wprost od ilości płaszczyzn, czyli stopnia skomplikowania kształtu wnętrza. Najwięcej płaszczyzn mają wnętrza okrągłe i z łukowatym dachem, który niekorzystnie ogniskuje dźwięk na parkiecie.

Z uwagi na bezpieczeństwo osób korzystających z Miejskiej Hali Sportowej i konieczności spełnienia wymogów dla organizacji imprez masowych, organizacja dużych wydarzeń artystycznych w naszej hali sportowej wymagałaby dostosowania obiektu pod względem technicznym, w tym dróg ewakuacyjnych. Zgodnie z dokumentacją projektową i przeciwpożarową hali, przewidziana liczba osób mogących przebywać jednocześnie w obiekcie wynosi nie więcej niż 500.

Poza tym, ustawienie dodatkowych ciężkich elementów, typu scena, aparatura nagłośniająca lub oświetleniowa na parkiecie sportowym (nieprzewidzianych przez producenta parkietu), może powodować jego nadmierne obciążenie i w konsekwencji uszkodzenie.



# Centrum Sportu i Rekreacji

84-300 Lębork, ul. Olimpijczyków 31

---

Mając na uwadze powyższe, a w szczególności przeznaczenie oraz nieprzystosowanie hali sportowej do wymienionych w interpelacji potrzeb, uważam, że lepszym rozwiązaniem byłoby wskazanie innego miejsca na organizację tego typu przedsięwzięć artystycznych. Takim obiektem, przy dużo mniejszych nakładach finansowych i po odpowiednim dostosowaniu, mogłaby być aula Zespołu Szkół Mechaniczno-Informatycznych przy ul. Marcinkowskiego w Lęborku. Tym bardziej, że nie ma tam większego problemu z akustyką i w przeszłości wiele imprez zostało przeprowadzonych, włącznie z koncertami zespołów rockowych czy kabaretów, chociażby podczas WOŚP.

**Z poważaniem**

**DYREKTOR**  
*Jacek Wityk*  
**Jacek Wityk**