


Lębork, dnia 06.12.2021 r.

RI.7013.21.2020.G




**Pan
Włodzimierz Klata
Radny
Rady Miejskiej w Lęborku**

W odpowiedzi na Pana interpelację w sprawie niewydajnej wentylacji i zagrzybienia pomieszczeń szaletu miejskiego, otrzymanej w dniu 01.12.2021r. , informuję, że Pana obecność w budynku toalety miejskiej przy ul. Marii Skłodowskiej – Curie miała miejsce w dniu 09.11.2021r. w czasie, gdy obiekt był nieczynny a praca systemu wentylacji była zakłócona.

Obecnie system wentylacji działa prawidłowo i zgłaszane przez Pana uwagi dotyczące zaduchu i zawilgocenia są nieaktualne.

Niemniej jednak skuteczność wentylacji będzie monitorowana, a jeśli obserwacja potwierdzać będzie zgłoszone obawy to stosowne opinie mykologiczne zostaną zlecone.

Informuję jednocześnie, że Pana uwaga do zastosowanych rozwiązań wykończenia obiektu przekazujemy do projektanta celem zajęcia stanowiska.

Z poważaniem
BURMISTRZ MIASTA

Witold Namysłak

Otrzymują:

- Adresat;
- Wydz. RI a/a,
- SEM,
- Przewodniczący Rady Miejskiej

Lębork, dnia 30.12.2021 r.

BAM.0003.286.2021


URZĄD MIEJSKI W LĘBORKU BIURO RADY MIEJSKIEJ		
WPEŁY	31-12-2021	NĘŁO
ilość zal.	#33/21	
podpis	sk	

Pan
Włodzimierz Klata
Radny
Rady Miejskiej w Lęborku

W nawiązaniu do odpowiedzi (nasze pismo znak RI.713.21.2020.G z dnia 06.12.2021r.) na Pana interpelację w sprawie szaletu miejskiego, informuję, że w opinii Pani mgr inż. arch. Alicji Walkusz w odpowiedzi na zapytanie dotyczące zastosowanych zbyt delikatnych materiałów wykończenia napisała: „Stelaze stalowe są bardzo solidne i dobrze oraz mocno osadzone. Wykonane zostały na specjalne zamówienie z uwzględnieniem warunków i wymogów pomieszczenia oraz roli jaką ono pełni.”

Dlatego też nie podejmujemy na tym etapie wprowadzenia rozwiązań zwiększających odporność wyposażenia. Nie mniej jednak ten element będziemy obejmowali szczególną obserwacją i w zależności od wynikających z niej wniosków podejmowali działania.

Z poważaniem


NACZELNIK
Wydziału Realizacji Inwestycji
mgr inż. Romuald Babul

Otrzymują:

- Adresat;
- Wydz. RI a/a,
- SEM,