

UTK.7021.7.8.2021.R



Pan

Krzysztof Świątczak
Radny Rady Miejskiej w Lęborku

W nawiązaniu do pisma w sprawie późniejszego wyłączenia oświetlenia ulicznego informuję, że regulowane jest ono przy użyciu fotokomórek, z czego teren miasta obejmujący osiedla domków jednorodzinnych (oś. „Roszarnicze”, „Drzewiaste, „Harcerzy” i „Artylerzystów”) załączany jest przy użyciu wielu fotokomórek usytuowanych na stacjach transformatorowych, zaś pozostała część miasta to obszar sterowania kaskadowego – załączany jedną fotokomórką. System taki umożliwia optymalne sterowanie oświetleniem a jego załączanie i wyłączenie nie jest określone godzinowo – uwzględnia między innymi zmienne zachmurzenie.

Jednocześnie informuję, że poprosiliśmy Energa Oświetlenie o przejrzenie systemu sterującego (sprawdzenie, umycie fotokomórek) celem zoptymalizowania jego pracy.

Z poważaniem

Z up. BURMISTRZA

Jerzy Pernal
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a

Do wiadomości:

Sekretarz Miasta Lęborka (dot. pisma L.dz. 20465)