
BURMISTRZ
MIASTA LĘBORKA

WIM.0003.38.2026.J

Lębork, 05.11.2026 r.



Pan
Krzysztof Siwka
Radny Rady Miejskiej
w Lęborku

W odpowiedzi na Pana interpelację z dnia 29 października br. w sprawie gromadzenia się wody opadowej na parkingu przy stadionie miejskim informuję, że miejsce to pozostawiamy do obserwacji. Ze wstępnej oceny wynika, że konieczne może być profilowanie i uzupełnienie nawierzchni kruszywem i w takim przypadku zlecenie remontu zostanie przekazane Wykonawcy bieżących robót utrzymaniowych.

Wody opadowe z nawierzchni utwardzonej kostką betonową (jezdnia, miejsca postojowe) odprowadzane są do istniejącej, drożnej kanalizacji deszczowej, natomiast z miejsc postojowych wykonanych z nawierzchni z kruszywa wody odprowadzane są do gruntu.

Z poważaniem
Z up. BURMISTRZA
Łukasz Ruciński
Naczelnik Wydziału Infrastruktury Miejskiej

Otrzymują:
1. Adresat
2. WIM - aa

RL